Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС по Республике Башкортостан
(наименование территориального органа МЧС России)

г.Уфа, ул.8 Марта 12/1 т.8 (347) 252-59-52 ф. E-mail: cancel@mchsrb.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отделение надзорной деятельности Дуванского района
(наименование органа государственного надзора)

с. Месягутово ул. Партизанская 53, тел. 8-347-98-3-44-59, E-mail: 32_ogps@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 16/1/16

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №25 с. Ярославка муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан(МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №25 С. ЯРОСЛАВКА)
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору *Апрелкин А.О.* *отделение надзорной деятельности Дуванского района* № 16
(наименование органа ГПН)

от « 14 » апреля 2014 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч 00 мин. « 18 » апреля 2014 г. по 15 ч 00 мин. « 18 » апреля 2014 г.

проведена проверка
Государственный инспектор Дуванского района по пожарному надзору Теплых Илья Сергеевич
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №25 с. Ярославка муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан(МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №25 С. ЯРОСЛАВКА);, с.Ярославка, ул. 30 лет победы 2; с. Ярославка, ул. Советская 11,
наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований	Пункт (абзац пункта)	Срок устра-	Отметка

Предписания	пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	нения нарушения требования пожарной безопасности	(подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Автоматическая пожарная сигнализация не оборудована каналом передачи на пульт пожарной части (ч. 1 п. 3 ст. 83 ФЗ -123 от 22.07.08 года. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»(МАДОУ детский сад № 25 с Ярославка,)	п. 12 НПБ 110-03; п. 3.16 СНиП 31-06-2009; п. 13.4 НПБ 88-2001; п. 14.4 СП 5.13130.2009);	01.05.2015	
2	На объекте отсутствует исполнительская документация на установки пожарной сигнализации объекта. (МАДОУ детский сад № 25 с Ярославка,)	(Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением правительства РФ №390 от 25.04.12 г. п. 61);(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)	01.05.2015	
3	Пити эвакуации отделаны материалами с показателями пожарной опасности более чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 (МАДОУ детский сад № 25 с Ярославка,)	СНиП 21-01-97* п. 6.25	01.05.2015	
4	Отсутствуют акты проверки огнезащитного состава деревянных конструкций чердачного помещения (МАДОУ детский сад № 25 с Ярославка,)	(Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением правительства РФ №390 от 25.04.12 г. п. 21);в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)	01.05.2015	
5	План эвакуации не соответствует ГОСТ 12.2.143-2009 (МАДОУ детский сад № 25 с Ярославка,)	(Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением правительства РФ №390 от 25.04.12 г. п. 7); (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)	01.05.2015	

6	Система оповещения и управления эвакуацией не соответствует предъявляемым требованиям. (МАДОУ детский сад № 25 с Ярославка,)	(СП 3.13130.2009 таблица 2)	01.05.2015	
7	Двери складских и электрощитовых помещений не соответствуют пределу огнестойкости EI 30 (МАДОУ детский сад № 25 с Ярославка,)	п. 4.1 3 МДС 21-1.98 «Предотвращение распространения пожара» пособие к СНиП 21-01-97*.	01.05.2015	
8	Приёмно-контрольный прибор установлен не в помещении дежурного персонала с круглосуточным пребыванием.(МАДОУ детский сад № 25 с Ярославка,)	(СП 5.13130-2009 п. 13.14.5)	01.05.2015	
9	Наружные пожарные лестницы не подвергнуты эксплуатационным испытаниям (МАДОУ детский сад № 25 с Ярославка,)	(п. 24 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года.)(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113));	01.05.2015	
10	Помещения чердака не оборудо-ваны системами автоматической пожарной сигнализации.(МАДОУ детский сад № 25 с Ярославка,)	СП 5.13130.2009 п. 13.1.10	01.05.2015	
11	Ширина дверных проёмов эвакуационных выходов менее 1.2 метра.(МАДОУ детский сад № 25 с Ярославка,)	(СНиП 21-01-97* п. 6.16)	01.05.2015	
12	Отсутствует молниезащита(МАДОУ детский сад № 25 с Ярославка,)	(СО 153-34.21.122-2003).	01.05.2015	
13	Отсутствует молниезащита(Группа младшая разновозрастная и старшая разновозрастная МАДОУ детский сад №25 с. Ярославка)	(СО 153-34.21.122-2003).	01.05.2015	
14	Автоматическая пожарная сигнализация не оборудована каналом передачи на пульт пожарной части (Группа младшая разновозрастная и старшая разновозрастная МАДОУ детский сад №25 с. Ярославка)	(ч. 1 п. 3 ст. 83 ФЗ - 123 от 22.07.08 года. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 12 НПБ 110-03; п. 3.16 СНиП 31-06-2009; п. 13.4 НПБ	01.05.2015	

		88-2001; п. 14.4 СП 5.13130.2009);		
15	На объекте отсутствует исполнительская документация на установки пожарной сигнализации объекта. (Группа младшая разновозрастная и старшая разновозрастная МАДОУ детский сад №25 с. Ярославка)	Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением правительства РФ №390 от 25.04.12 г. п. 61);	01.05.2015	
16	Помещения чердака не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (Группа младшая разновозрастная и старшая разновозрастная МАДОУ детский сад №25 с. Ярославка)	(СП 5.13130.2009 п. 13.1.10).	01.05.2015	
17	Приёмно-контрольный прибор установлен не в помещении дежурного персонала с круглосуточным пребыванием. (Группа младшая разновозрастная и старшая разновозрастная МАДОУ детский сад №25 с. Ярославка)	(СП 5.13130-2009 п. 13.14.5)	01.05.2015	
18	План эвакуации не соответствует ГОСТ 12.2.143-2009 (Группа младшая разновозрастная и старшая разновозрастная МАДОУ детский сад №25 с. Ярославка)	(Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением правительства РФ №390 от 25.04.12 г. п. 7);	01.05.2015	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Дуванского района по пожарному надзору Теплых Илья Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись)

«18» апреля 2014г. М.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Заведующий МБДОУ д/с.№ 25 с. Ярославка Корзникова О.В.

(должность, фамилия, инициалы)

«21»апреля 2014г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:
3472-33-99-99